



Открытое акционерное общество

"СВЯТОГОР"ПРЕДПРИЯТИЕ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА
УРАЛЬСКОЙ
ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
КОМПАНИИУГМК
LIMITED

624330, Россия, Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Кирова, 2

т. 3434000000

Ст. Уфа
4018
276,15

Сертификат № 1053

от « 7 » августа 2013 г.

На щебень из плотных горных пород для строительных работ ГОСТ 8267-93
фракции 40-70

Адрес потребителя	№ партии	Кол-во вагонов	№ накладной	Кол-во тонн
ООО. Персина		4 пв	39779063	276,15

Техническая характеристика щебня:

№	Показатели качества	Фактический результат	ГОСТ 8267-93
1	Зерновой состав		
	70	8.8	до 10
	63	48.5	20-60
	40	81.2	30-100
	20	98.4	35-100
2	Содержание пылевидных и глинистых частиц	0.87	1 %
3	Содержание глины в комках	не превышает	0,25%
4	Содержание зерен слабых пород	0.47	до 5%
5	Содержание пластинчатой и игольчатой формы (лещадность)	III кл	до 25 % включ.
6	Марка щебня по дробимости	Т400	1400
7	Насыпная плотность	1.567	не норм.
8	Морозостойкость	F300	F300
9	Содержание вредных примесей	8.7 ммоль/л	до 50 ммоль/л
10	Удельная радиоактивная активность естественных радионуклидов в щебне	менее 55.2 Бк/кг	не более 370 Бк/кг

ОТК

Контроль ОТК

Федорова